

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Vitocell-B 300
Vitocell-V 300

mit den folgenden Normen
übereinstimmen:
DIN 4753
AD-Merkblätter

Gemäß den Bestimmungen der
Richtlinien
73/ 23/EWG
89/336/EWG
97/ 23/EG

werden diese Produkte wie folgt
gekennzeichnet:

CE-0036

Angaben gemäß Druckgeräterichtlinie (97/23/EG):

- beheiztes Druckgerät
 - Kategorie I und II gemäß Anhang II, Diagramm 5
 - Module B und C 1 gemäß Anhang III
 - Werkstoffe nach AD-Regelwerk gemäß Einzelgutachten und Anhang I, 4.2, b)
 - Korrosionszuschlag gemäß Anhang I, 2.2 und AD-Regelwerk
- Das Druckgerät wurde ohne Ausrüstung (Sicherheitseinrichtung) geprüft.
Das Druckgerät muss vor der Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß den nationalen Vorschriften ausgerüstet werden.

Allendorf, den 5. Januar 2003

Viessmann Werke GmbH&Co KG



ppa. Manfred Sommer