

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Vitocell-B 100 und Vitocell-W 100 (Typ CVB)

mit den folgenden Normen

übereinstimmen:

DIN 4753

AD-Merkblätter

Gemäß den Bestimmungen der

Richtlinien

73/ 23/EWG

89/336/EWG

97/ 23/EG

wird dieses Produkt wie folgt

gekennzeichnet:

CE-0036

Angaben gemäß Druckgeräterichtlinie (97/23/EG):

- beheiztes Druckgerät (nicht überhitzungsgefährdet)
- Kategorie I und II gemäß Anhang II, Diagramm 5
- Module B und C 1 gemäß Anhang III
- Werkstoffe nach AD-Regelwerk gemäß Einzelgutachten und Anhang I, 4.2, b)
- Korrosionszuschlag gemäß Anhang I, 2.2 und AD-Regelwerk

Das Druckgerät wurde ohne Ausrüstung (Sicherheitseinrichtung) geprüft.

Das Druckgerät muss vor der Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß den nationalen Vorschriften ausgerüstet werden.

Bei der gemäß EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumluftechnischen Anlagen nach DIN V 4701-10 können bei der Bestimmung von Anlagenwerten für die Produkte **Vitocell-B 100 und Vitocell-W 100 die nachstehenden Normkennwerte und Produktdaten** verwendet werden (siehe Tabelle auf Seite 15).

Allendorf, den 20. Oktober 2004

Viessmann Werke GmbH&Co KG



ppa. Manfred Sommer