

## Заявление изготовителя о соответствии стандартам для емкостного водонагревателя

Мы, завод Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35 107 Allendorf, заявляем под свою исключительную ответственность, что продукт

### Vitocell-V 100

соответствует следующим  
стандартам:  
DIN 4753  
AD-памяткам

Согласно положениям руководящих  
указаний  
73/ 23/EWG  
89/336/EWG  
97/ 23/EG

данное изделие получает следующий  
знак соответствия:

CE-0036

### Сведения согласно руководящим указаниям по аппаратам, работающим под давлением (97/23/EG):

- Обогреваемый аппарат, работающий под давлением (нечувствительный к перегреву)
  - Категория I и II согласно приложению II, график 5
  - Модули B и C 1 согласно приложению III
  - Материалы свода норм и правил AD согласно индивидуальным экспертизам и приложению I, 4.2, b)
  - Припуск на коррозию согласно приложению I, 2.2 и своду норм и правил AD
- Аппарат, работающий под давлением, испытан без предохранительного устройства. Поэтому перед установкой и первичным вводом в эксплуатацию его необходимо оборудовать соответствующим предохранительным устройством согласно национальным нормам и правилам.

Аллендорф, 6 января 2003 г.

Viessmann Werke GmbH & Co KG



по полномочию Манфред Зоммер