

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Vitocell-V 100, Typ CVA, und Vitocell-W 100

mit den folgenden Normen
übereinstimmen:
DIN 4753
AD-Merkblätter

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (97/23/EG):

- beheiztes Druckgerät (nicht überhitzungsgefährdet)
 - Kategorie I und II gemäß Anhang II, Diagramm 5
 - Module B und C1 gemäß Anhang III
 - Werkstoffe nach AD-Regelwerk gemäß Einzelgutachten und Anhang I, 4.2, b)
 - Korrosionszuschlag gemäß Anhang I, 2.2 und AD-Regelwerk
- Das Druckgerät wurde ohne Ausrüstung (Sicherheitseinrichtung) geprüft.
Das Druckgerät muss vor der Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß den nationalen Vorschriften ausgerüstet werden.

Bei der gemäß EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumluftechnischen Anlagen nach DIN V 4701-10 können bei der Bestimmung von Anlagenwerten für die Produkte **Vitocell-V 100 und Vitocell-W 100 die nachstehenden Normkennwerte und Produktdaten** verwendet werden (siehe Tabelle auf Seite 18).

Allendorf, den 3. November 2003

Viessmann Werke GmbH&Co KG



ppa. Manfred Sommer