

Бюро за преводи

Офис: ул. "Братя Шкорпил" 26-а, 9000 Варна
Тел./факс: 052 612611, E-mail: flori@karia-bg.com

Превод от английски и италиански език

CPM ARAVE GROUP

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕО

Модул В1

Съгласно точки 2.10, 2.11, 3.4, 5а и 5г на Приложение I на директива 97/23/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, РЕДАКЦИЯ 2, стр.1/2

Приложение 1

Удостоверение №	V.04.0740-AP-83	Дата на издаване:	29.09.2004
Производител	„ФОНДЕРИЕ СИМЕ АД“		

Характеристики на одобрените версии:

Тип	Топлинна мощност (kW)	Максимално работно налягане (бара)	Обем (л)	Максимална температура (°C)
„Солида 3“	16,3	4	23	95
„Солида 4“	20,9	4	27	95
„Солида 5“	25,6	4	31	95
„Солида 6“	30,2	4	35	95
„Солида 7“	34,9	4	39	95
„Солида 8“	39,5	4	43	95
GG SF 3	16,3	4	23	95
GG SF 4	20,9	4	27	95
GG SF 5	25,6	4	31	95
GG SF 6	30,2	4	35	95
GG SF 7	34,9	4	39	95
GG SF 8	39,5	4	43	95
SF 8	39,5	4	43	95

Упълномощен инспектор, Дж. Аляно: (п)

Дата: 10.07.2007 г.

БГ Терм ООД
BG Therm Ltd.



Handwritten signature