

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕО

## Модул В1

Съгласно точки 2.10, 2.11, 3.4, 5а и 5г на Приложение I на директива 97/23/ЕО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1, РЕДАКЦИЯ 2, стр.2/2

## Приложение 1

Удостоверение №	B.04.0740-AP-83	Дата на издаване:	29.09.2004
Производител	„ФОНДЕРИЕ СИМЕ АД”		

Характеристики на одобрените версии:

Тип	Топлинна мощност (kW)	Максимално работно налягане (бара)	Обем (л)	Максимална температура (°C)
„Солине” 16 kW	16,3	4	23	95
„Солине” 21 kW	20,9	4	27	95
„Солине” 25 kW	25,6	4	31	95
„Солине” 30 kW	30,2	4	35	95
„Солине” 35 kW	34,9	4	39	95
„Солине” 40 kW	39,5	4	43	95

Упълномощен инспектор, Дж. Аляно: (п)

Дата: 10.07.2007 г.

Подписаната, Флорина Станева Първанова, удостоверявам верността на извършения от мене превод от английски и италиански на български език на приложения документ: Приложение към удостоверение № B.04.0740.AP.83 от 10.07.2007 г. Преводът се състои от две страници.

Преводач:

Флорина Станева Първанова, ЕГН 6306051239.

БГ Терм ООД  
BG Therm Ltd.

