

# Certificat

## Systemes de canalisations de distribution d'eau

Décision n° 478-79-855 du 5 avril 2007  
attachée à l'Avis Technique n° 14/04-855 et son additif

Cette décision annule et remplace la décision n° 355-79-855 du 25 août 2004

Sur proposition du comité d'évaluation, le produit :

### STEELPRES

De la société **RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.**  
Via Sabbionetana 59  
I - 46010 CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)

Usine de **I - 46010 CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)**

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement technique n° 15-1. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.

**CHAUFFAGE PN16**



### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n° 14/04-855 et son additif

NATURE DU PRODUIT : Tubes et raccords à sertir en acier carbone

Tubes conformes à la norme EN 10305-3

#### Caractéristiques certifiées :

- caractéristiques dimensionnelles DN15 à DN108
- résistance à la pression (3 x 16 bars)
- résistance aux sollicitations de pressions alternées
- PMA : 16 bars
- Température de service : 90°C avec des pointes accidentelles à 110°C
- Pincés à sertir :
  - KLAUKE profil M
  - NOVOPRESS profil M (ECO 301 : PN10)
- Joints en EPDM conformes à la norme EN 681-1 et EN 681-2

*Ce certificat comporte : 1 page*

*Correspondant : Joël QUILLEROU*

*Tél. : 01 64 68 82 75*

*Fax : 01 64 68 84 44*

*Sauf annulation, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

*Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.*

Accréditation  
n° 5-0010

