

СЕРТИФИКАТ

Системи за канализация и водоснабдяване

Решение № 478-79-855 от 5 април 2007 г.
Приложен към Техническа оценка № 14/04-855 и допълнение
Това решение отменя и замества решение № 355-79-855 от 25 август 2004 г.
По предложение на Комитета по оценяване, продуктът:
STEELPRES

На дружество: RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.
/РАКОРДЕРИЕ МЕТАЛИЧЕ А.Д./
Ул. „Сабионетана” 59
I-46010 CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)
/I-46010 КАМПИТЕЛО ДИ МАРКАРИА (Пров. Милано)/
Фабрика в: I-46010 CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)
/I-46010 КАМПИТЕЛО ДИ МАРКАРИА (Пров. Милано)/

използва марка CSTBat в приложение на общите правила на сертификатите BSTBat и на техническия правилник № 15-1. Това решение удостоверява, че продуктът по-горе е сертифициран в съответствие с посочените разпоредби.

ОТОПЛЕНИЕ PN16

CSTBat – 79-855

СЕРТИФИЦИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съответствие с Техническа оценка № 14/04-855 и допълнение
ВИД НА ПРОДУКТА: Тръби и свързки за затягане от въглеродна стомана
Тръби в съответствие със Стандарт EN 10305-3

Сертифицирани характеристики:

- Характеристики на размера DN 15 до DN 108
- Устойчивост на налягане (3 x 16 бара)
- Устойчивост при периодични промени в налягането
- Максимално допустимо налягане: 16 бара
- Работна температура: 90°C до случаен пик от 110 °C
- Клещи за затягане:
KLAUKE профил M
NOVOPRESS профил M (ECO 301:PN10)
- Съединения от ЕРОМ в съответствие със стандарт EN 681-1 и EN 681-2

Сертификатът се състои от 1 страница.

Отговорник: Жоел ГИЙЕРУ
Тел. 01 64 68 82 75
Факс: 01 64 68 84 44

Освен при анулиране, прекратяване или промяна, правото на употреба на този сертификат се подновява на всеки 15 месеца.

Списъкът със сертификатите се води от CSTB и може да бъде видян на интернет страница:
www.cstb.fr

При всяко представяне на този сертификат трябва да се представи и съответната Техническа оценка.

COFRAC
Акредитация
№ 5-0010

Париж – Марн-Ла-Вале – Гренобъл – Нант – София Антиполис
Научно-технически център по строителство

Долуподписаната Валентина Софронова удостоверявам верността на превода от френски на български език на приложения документ – Сертификат. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Валентина Иванова Софронова