

Bescheinigungen

## Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

**Vitosol 100, 200, 250 und 300**

mit den folgenden Normen übereinstimmen:

DIN 1055

DIN 4757

EN 12 975

Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien werden diese Produkte mit **CE** gekennzeichnet:

73/23/EWG

89/336/EWG

97/23/G

**Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (97/23/EG):**

- Beheiztes Druckgerät
- Kategorie I gemäß Anhang II, Diagramm 5
- Module A gemäß Anhang III
- Kennzeichnung von Einzelgeräten mit Inhalten kleiner als 2 Liter als Baugruppe gemäß Artikel 3 (2), mindestens paarweise Montage vorausgesetzt

Das Druckgerät wurde ohne Ausrüstung (Sicherheitseinrichtung) geprüft. Das Druckgerät muss vor der Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß den nationalen Vorschriften ausgerüstet werden.

Bei der gemäß EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumluftechnischen Anlagen nach DIN V 4701-10 können bei der Bestimmung von Anlagenwerten für das Produkt **Vitosol die bei der EG-Baumusterprüfung nach Wirkungsgradrichtlinie ermittelten Produktkennwerte** verwendet werden (siehe Tabelle Technische Daten).

Allendorf, den 1. Mai 2005

Viessmann Werke GmbH&Co KG



ppa. Manfred Sommer